



Město Dobruška

nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Naše č.j.: PDMUD 17941/2013
Č. spisu: MUD 3649/2013 OM/MP
Vyřizuje: Martin Pošvář
Tel.: 494 629 656
E-mail: m.posvar@mestodobruska.cz

Datum: 7. 8. 2013

Název zadavatele:	Město Dobruška
IČ zadavatele:	00274879
DIČ zadavatele:	CZ00274879
Sídlo zadavatele:	nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, město Dobruška, s ohledem na jím zjištěnou chybu v zadávacích podmínkách této zakázky (chybně stanovenou jednotku filtrační rychlosti tlakových filtrů v technických podmínkách veřejné zakázky) **rozhodl o změně zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky takto:**

1. V dokumentu „Technické podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“, který je součástí zadávací dokumentace, se v bodě 2.1. „Tlakové filtry a čerpadla“ článku 2 „Požadavky zadavatele na jednotlivá technologická zařízení“ **uvedená jednotka filtrační rychlosti tlakových filtrů (m/s) nahrazuje jednotkou m/h.**

Upravený text bodu 2.1. „Tlakové filtry a čerpadla“ tak nově zní takto:

2.1. Tlakové filtry a čerpadla

V rámci výměny technologických zařízení budou dodány a osazeny dva tlakové filtry (dále jen „filtry“), které budou zajišťovat filtraci vody. Zadavatel z provozních a prostorových důvodů požaduje osazení právě dvou filtrů.

Každý filtr bude dodán v sestavě se dvěma podávacími čerpadly. Podávací čerpadla filtrů budou zajišťovat dodávku potřebného množství surové vody podle nastaveného algoritmu doplňování vodojemu a dodávku potřebného množství vody pro praní filtrů. Uspořádání čerpadel filtrů musí zajišťovat bezpečný provoz (čerpadla se nesmí zavzdušňovat a musí být samonasávací).

Provoz filtrů a regenerace filtrační náplně budou automatické. Regenerace filtrační náplně bude prováděna jednak pomocí prací vody, jednak pomocí vzduchu vhaněného do filtrační náplně pracím dmychadlem či dmychadly. Filtry bude možné

tel.: 494 629 580
fax.: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

odvzdušnit jednak mechanicky, jednak pomocí automatického odvzdušňovacího ventilu, a to vždy s odvodem vzduchu mimo prostor filtrů.

Pro zajištění chodu filtru v režimu filtrace vody musí být postačující jedno čerpadlo. Druhé čerpadlo bude sloužit jako záložní v případě poruchy prvního čerpadla. Při praní filtru, tj. v režimu automatické regenerace filtrační náplně, budou v provozu obě čerpadla současně. Všechna podávací čerpadla musí být vybavena frekvenčními měniči, jimiž bude možné plynule regulovat jejich otáčky a tím i výkon celé úpravy vody.

Filtry budou z nerezové oceli. Povrchová úprava filtru musí být taková, aby se na povrch filtru dal nalepit návod k obsluze.

Výška filtrační náplně filtrů musí být min. 1,2 m. Nejvyšší přípustná filtrační rychlost je **17 m/h**.

Jako filtrační náplň zadavatel požaduje použít moderní vysoce mechanicky odolný filtrační materiál specializovaný na odstraňování železa (např. FILTRALITE). Zadavatel nepřipouští jako filtrační materiál písek.

Dodaná technologická zařízení musí umožňovat nepřetržitý provoz úpravy vody (tím je míněno, že dodávka vody do vodojemu nebude nikdy nulová, resp. nikdy nebude přerušena).

Dodaná technologická zařízení musí umožňovat plynulou dodávku pitné vody do spotřebiště i za situace, kdy jeden z filtrů bude mimo provoz z důvodu poruchy či údržby. Plynulá dodávka pitné vody do spotřebiště musí být zachována i v případě, kdy bude v provozu pouze jeden filtr za současného praní druhého filtru. Denní výkon úpravy vody přitom nesmí klesnout pod hodnotu minimálního denního výkonu úpravy vody 800 m³/den.

Po každém přerušení chodu filtru se při spuštění provede zafiltrování po dobu 5 minut.

2. V ostatním se zadávací dokumentace veřejné zakázky nemění.

Zadavatel žádá všechny dodavatele, kteří mají zájem o plnění shora uvedené veřejné zakázky, aby výše popsanou změnu zadávací dokumentace zohlednili při zpracování jejich nabídek.

Ing. Mgr. Petr Tojnar
starosta města

tel.: 494 629 580
fax.: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879