



Město Dobruška

nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Naše č.j.: PDMUD 18388/2013
Č. spisu: MUD 3649/2013 OM/MP

Vyřizuje: Martin Pošvář
Tel.: 494 629 656
E-mail: m.posvar@mestodobruska.cz

Datum: 14. 8. 2013

Název zadavatele: Město Dobruška
IČ zadavatele: 00274879
DIČ zadavatele: CZ00274879
Sídlo zadavatele: nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Osoba oprávněná jednat: Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“ (dále jen „zakázka“)

Zadavatel zakázky, město Dobruška, obdržel dne 13. 8. 2013 tuto žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám zakázky:

Otázka:

Je možné použití filtračního materiálu Greensand (tedy přeloženo „zelený písek“)?

Odpověď:

V bodu 2.1. „Tlakové filtry a čerpadla“ čl. 2 „Požadavky zadavatele na jednotlivá technologická zařízení“ dokumentu „Technické podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“, který je součástí zadávací dokumentace zakázky, je uvedeno, že zadavatel nepřipouští jako filtrační materiál písek. Zároveň v tom samém bodu zadavatel požaduje použít jako náplň filtrů filtrační materiál specializovaný na odstraňování železa. Zadavatel po posouzení vlastností shora uvedeného materiálu dospěl k závěru, že filtrační materiál GREENSAND splňuje obě výše uvedené podmínky jím stanovené a připouští proto použití materiálu GREENSAND jako filtrační náplně pro filtry instalované v rámci plnění zakázky.

S pozdravem

Martin Pošvář
referent odboru rozvoje města

MĚSTO DOBRUŠKA
518 01 DOBRUŠKA 25

tel.: 494 629 580
fax.: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879