

Odpo věď na dotaz zájemce

Zadavatel:

Město Dobruška

Adresa č.p.: nám. F. L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:00274879

Zastoupený: Mgr. Petrem Tojnarem, starostou města

e-mail: m.posvar@mestodobruska.cz



V Rychnově nad Kněžnou, dne 13.června 2013

Z pověření zadavatele veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele pro projekt: „MŠ Dobruška - Za universitou 875, zateplení budovy, přístavba zádveří a požárních schodišť “ zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Oznámením o zakázce, Vám zasíláme odpověď na dotaz uchazeče:

Dotaz č. 1

Specifikace oken – v tabulce výrobků je uveden požadavek min. pětikomorový rám. V popisu oken v technické zprávě je šestikomorový rám – prosím o upřesnění.

Odpověď

Ve výpisu plastových výplní otvorů byl omylem uveden požadavek na min. 5ti komorový rám, požadujeme min. 6ti komorový rám tak, jak je uvedeno v tech. zprávě.

Dotaz č. 2

Montáž vyrovnávací vrstvy izola ntem pol.č. 33.....332,51 m2 a pol. č.341701,23m2 – v jaké tloušťce izolantu? V technické zprávě je odhad 20-50mm tl. izolantu. Vzhledem k výměře cca 2000 m2 se jedná o značné rozmezí a rozdíl v ceně materiálu. Prosím o upřesnění tl. izolantu pro vyrovnání.

Odpověď

V pol.č.33 a 34 (rozpočet Ne 13-01/1, zateplení budov) výkazu výměr je oceněna montáž vyrovnávací vrstvy u položky č. 33 v množství 332,51 m2 a položky č. 34 v množství 1701,23 m2. Součástí výše uvedených položek montáže vyrovnávací vrstvy je i dodávka lepidla.

V pol.č.50 a č.51 (rozpočet Ne 13-01/1, zateplení budov) výkazu výměr je oceněna dodávka izolantu pro provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 0-5 cm u položky 50, tj. průměrná tloušťka 2,5cm, v ploše nad soklem, a v tloušťce 0-6 cm u položky 51, tj. průměrná tloušťka 3 cm, v ploše spodní části.

Z průměrných tloušťek izolantu je vypočteno množství izolantu, které je u položky č. 50 – 42,53 m3 a u položky č. 51 – 9,98 m3.

Dotaz č. 3

V technické zprávě se píše, že profil oken má být 6-ti komorový a ve výpisu výplní se píše, že má být min. 5-ti komorový. Jaký tedy má profil být?

Odpověď

Viz. odpověď na dotaz č. 1.



osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.



DABONA s.r.o., Sokolovska 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996

zastoupeny: Diahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti

e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044