

Upřesnění ze strany zadavatele

Zadavatel:

Město Dobruška

Adresa č.p.: nám. F. L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:00274879

Zastoupený: Mgr. Petrem Tojnarem, starostou města

e-mail: m.posvar@mestodobruska.cz



V Rychnově nad Kněžnou, dne 20.června 2013

Z pověření zadavatele veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele pro projekt: „MŠ Dobruška - Za universitou 875, zateplení budovy, přístavba zádveří a požárních schodišť “ zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Oznámením o zakázce, Vám zasíláme upřesnění ze strany zadavatele, a to na základě podnětu ze stran uchazečů:

Dotaz č. 1

V pol. 52 rozpočtu zateplení – je nejasný materiál. Pokud jde v této položce o specifikaci k pol.32, máme ocenit EPS 100 F tl. 60 mm (jedná se o zateplení vnitřních stěn světlíku)?

Odpověď

V pol. 52 (nově pol. č. 53 - posun kvůli "ptáčkům") v položkovém rozpočtu Ne 13/01/1, zateplení budov, je upřesněno, že se jedná o PIR panely tl. 60 mm.

Dotaz č. 2

Malba „ptáčků“ na fasádu – ve které položce má být oceněno (nejedná se o omítku, ale o malbu či nátěr)? Dostane pak zhotovitel od architekta grafický návrh?

Odpověď

Tato položka není ve výkazu výměr uvedena. Nově je jako soubor uvedena pod č. 28 – barevné zpracování fasády – kreslené motivy dle návrhu architekta (položkový rozpočet Ne 13/01/1, zateplení budov). Zhotovitel jako podklad dostane grafický návrh architekta.

Dotaz č. 3

Pravděpodobně se již nemohou vznášet dotazy, přesto bychom chtěli upozornit, že v rozpočtu Zateplení pol. 97 Okno protipožární 900/2050 je chybně uvedena výměra 1 ks (dle výpisu výrobků mají být 3 ks).

Odpověď

Ve výkazu výměr je chybně uvedeno množství 1 ks, správné množství jsou 3 ks. V upraveném položkovém rozpočtu je již správně uveden počet 3 ks.

Zadavatel součástí odpovědi zasílá upravený soupis prací a žádá uchazeče, aby při zpracování nabídkové ceny počítali s takto upřesněným soupisem prací.

V souvislosti s výše uvedeným rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty na podání nabídek a lhůty pro otevírání obálek, a to takto:

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 28. 6. 2013 v 12:00 hodin**.

Nabídky budou přijímány u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi vždy v pracovních dnech od 08:00 hod do 16:00 hod. **V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 12:00 hodin.**

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komisí nebude otevírat.

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 28. 6. 2013 v 12:01 hod.** v zasedací místnosti **DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.**

Ostatní údaj v zadávací dokumentaci se nemění.

Kučera

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
FAX: +420 494 322 044
Tel.: +420 494 531 538
E-mail: dabona@dabona.eu
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.



DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996

zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti

e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044